

5. sz. melléklet

Jászsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

Védőtávolságokkal érintett területek

Megnevezés	Hely	Előírás
Vízmű	A védőterületet az illetékes vízügyi szakhatóság jelöli ki.	A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
Ivóvíz gerincvezetékek		Védőtávolság az adott vezeték-keresztmetszet mellett: 300 mm átmérőig 3-3 m, 800 mm-ig 5-5 m. Az ivóvízellátást biztosító gerincvezeték-hálózat és építmények védőtávolságán belül épület, építmény elhelyezése nem engedélyezhető. A védőterületen belül mindennemű tevékenység, beavatkozás – a mezőgazdasági művelés kivételével – csak az ágazati szakhatóság hozzájárulásával végezhető.
Gázfogadó		A védőtávolság középnymású berendezéseknél közutak útpályájának szélétől és épületektől általában 5,0 m. A gázátadó állomások biztonsági övezete a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen 15 m.
220 kV-os szabadvezeték		A biztonsági övezet 18-18 m
20 kV-os szabadvezeték		Biztonsági övezet belterületen: 2,5-2,5 m, külterületen: 5-5 m
Kisfeszültségű föld feletti vezeték		A biztonsági övezet 1,0-1,0 m
Földben elhelyezett villamoskábel		A biztonsági övezete mindkét oldalon 35 kV-ig 1,0 m, 35 kV-120 kV között 1,5 m.
Szabadtéri villamos alállomások		A biztonsági övezet 120-400 kV-ig a létesítmény kerítésétől, ill. a kisajátított terület szélétől vízszintesen mért 10 m-es sáv.